

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE LIBERECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V LIBERCI

Husova 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141, tel. 485 253 111, posta@khslibc.cz, ID nfeai4j, IČ 71009302

Čj.: KHSLB 08806/2023

PROTOKOL O KONTROLE

pořízený z kontroly vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“)

1. Pravomoc k výkonu kontroly:

§ 82 odst. 2 písm. b) zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 30 odst.1 písm. b) a odst.3 zákona 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek v platném znění

2. Kontrolující (jméno, příjmení, č. služebního průkazu):

Bc. Katarína Fedurcová, vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých, služební průkaz č.2802

3. Místo kontroly:

Základní škola, Školní 2520, 47001 Česká Lípa
Školní družina, Školní 2520, 47001 Česká Lípa

4. Kontrolovaná osoba:

právnícká osoba:

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace se sídlem Školní 2520, 47001 Česká Lípa, IČ: 70982198

5. Osoby přítomné na místě kontroly:

Mgr. Pavel Černý – ředitel školy

Datum narození: 26.09.1966

Místo trvalého pobytu: Lada 91, 47001 Česká Lípa, ověřeno dle předloženého občanského průkazu

6. Kontrola zahájena dne: 03.05.2023 v 09.00 hodin

úkonem: předložením služebního průkazu

7. Předmět kontroly:

Plnění povinností stanovených v § 7 odst.1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb v platném znění a zákona č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek v platném znění.

8. Vzorky odebrány: ne**9. Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu:**

Předložení provozního řádu školy

den jeho provedení: 03.05.2023

10. Kontrolní zjištění včetně uvedení podkladů, ze kterých vychází:**Vzdělávací a výchovná část:****Základní škola**

Základní škola má kapacitu 780 žáků 1. až 9. ročníku, 22 tříd. V době kontroly ve škole přítomno 397 žáků, zapsaných 422 žáků. Provoz je zajištěn 45 pedagogickými pracovníky a 14 nepedagogickými pracovníky.

- Plnění povinnosti škol a školských zařízení zpracovat provozní řád – v době kontroly předložen provozní řád školy ze dne 22.08.2018, bez připomínek.
- Kontrola požadavků na plochu venkovního pozemku pro pobyt a hry dětí, přestávkový pobyt žáků a pro tělovýchovu a sport u zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání, jeho oplocení a zabezpečení vody stanovené kvality pro údržbu ploch – areál školy je oplocený. Nachází se zde zatravněná část pozemku se dvěma altány a lavičkami, ohništěm. Provozní řád ohniště k dispozici. Hrací prvek mimo provoz, určený k výměně. Údržbu zahrady zajišťují provozní zaměstnankyně školy. V areálu školy se nachází venkovní sportoviště. Je zde víceúčelové hřiště na míčové hry s umělým povrchem, sektor na vrh koulí, hod oštěpem, doskočiště, běžecký ovál. Provozní řád sportoviště k dispozici. Ve škole se nachází dvě tělocvičny s vybavením. Šatny a hygienické zařízení jsou k dispozici u tělocvičny. Sprchy pro dívky mimo provoz, instalován bojler na ohřev vody, na stěnách i obkladech sprchy jsou praskliny. Mimo provoz jsou od roku 2018, kdy rozhodnutím č.j. KHSLB 10168/2018 ze dne 17.5.2018 byl vydán zákaz sprchování v obou sprchách. Chlapecké sprchy v provozu.
- Kontrola vnitřních prostorových podmínek v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání na 1 žáka – k dispozici pro potřeby výuky 22 kmenových učeben, dále jsou zde odborné učebny jako jsou dílna, učebna pro pěstitelskou praxi, keramická dílna, jazykové učebny, cvičná kuchyňka, hudebna, učebna fyziky, chemie, zeměpisu, dvě počítačové učebny a kreslírna, která slouží zároveň i jako kmenová učebna. Plochy vyhovující. V učebnách zajištěno přirozené větrání, denní i umělé osvětlení, okna opatřena ochrannými žaluziemi, ovladatelná z podlahy. V učebnách k dispozici umyvadla s přívodem tekoucí studené pitné vody, k výuce jsou využívány interaktivní tabule.
- Kontrola charakteru, čistitelnosti a vhodné světlosti podlahy – podlahy kryty dlažbou, PVC, v době kontroly čisté, světlé, nepoškozené.
- Kontrola požadavků na prostory a dalšího vybavení k realizaci výuky tělesné výchovy v zařízeních pro výchovu a vzdělávání (odvětrání, podlaha, šatny, umývárny, záchody a jejich vybavení) – pro potřeby tělesné výchovy jsou k dispozici dvě tělocvičny se zázemím. Šatny a hygienické zařízení jsou k dispozici u tělocvičny. Sprchy pro dívky mimo provoz, instalován bojler na ohřev vody, na stěnách i obkladech sprchy jsou praskliny. Mimo provoz jsou od roku 2018, kdy rozhodnutím č.j. KHSLB 10168/2018 ze dne 17.5.2018 byl vydán zákaz sprchování v obou sprchách. Chlapecké sprchy v provozu. Podlahy v tělocvičnách kryty parketami, v době kontroly nepoškozená. Topná tělesa opatřena ochrannými kryty, okenní tabule jsou zabezpečena proti rozbití. Zajištěno denní i umělé osvětlení, větrání zajištěno pomocí vzduchotechnického zařízení a okny ovladatelnými z podlahy. Provozní řád tělocvičen v době kontroly vyvěšen. Tělocvičny využívá i veřejnost, úklid zajištěn před vyučováním, provozní řád zpravován. V oddělené části školy je umístěn plavecký bazén, jeho provoz zajišťuje samostatný subjekt a škola si bazén pronajímá.
- Kontrola požadavků na šatny, hygienická zařízení a jejich vybavení v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání – ve vstupní části budovy se nachází klecové šatny vybavené věšáky a lavičkami. Větrání zajištěno okny ovladatelnými z podlahy. Hygienická zařízení pro žáky jsou oddělená dle pohlaví v dostatečném počtu, přívod teplé a studené pitné vody zajištěn, k dispozici jednorázové ručníky a mýdlo v dávkovači, zásobníky na toaletní papír, uzavíratelné koše. Větrání zajištěno pomocí vzduchotechnického zařízení a oken ovladatelných z podlahy, osvětlení okny a svítidly. Hygienické kabiny pro dívky se ve škole nachází dvě, jsou vybavené záchodem, bidetem a umyvadlem. Pro pedagogy je vyčleněno samostatné hygienické zařízení.
- Kontrola vybavení školním nábytkem a rozsazení žáků v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání – učebny vybaveny školním nábytkem dle tělesných dispozic žáků. Rozestavení nábytku tak, aby nedocházelo k jednostrannému zatěžování.
- Kontrola osvětlení vnitřních prostor zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání - je zde zajištěno denní osvětlení pomocí oken ovladatelných z podlahy, okna opatřena ochrannými žaluziemi. Dále k dispozici umělé osvětlení pomocí zářivkových svítidel.

- Kontrola počítačových učeben – k dispozici dvě počítačové učebny vybavené nábytkem, které umožňují uživatelům možnost úpravy pracovního místa podle jejich individuálních potřeb a okna jsou opatřena žaluziemi pro regulaci denního osvětlení.
- Kontrola požadavku na vybavení prostor pro praktické vyučování v zařízeních pro výchovu a vzdělávání – nachází se zde dílna, která je vybavená k danému účelu (svěráky, pracovní stoly, skříně s náradím, pila, bruska, vrtačka), cvičná kuchyňka se třemi pracovními plochami. Každá z nich vybavená kuchyňkou linkou s nerezovým dřezem, elektrickým sporákem a troubou. Dále je zde lednice, mikrovlnka, stoly, židle, dvě umyvadla na mytí rukou s přívodem teplé a studené vody, včetně odtoku vody. Dávkovač s mýdlem a papírové ručníky k osoušení rukou v době kontroly zajištěny. Ve škole se nachází keramická dílna a učebna pro pěstitelskou praxi vybavená dvěma kohoutky s korýtkem, přívod teplé a studené vody, odtok vody. Učebna vybavena stoly a pomůckami na množení a pěstování rostlin.
- Kontrola dodržení vyhovujících mikroklimatických podmínek v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání – větrání přirozené, v tělocvičnách a na hygienickém zázemí vzduchotechnické zařízení, v době kontroly funkční, vytápění ústřední, teploty sledovány. V době kontroly 21°C.
- Kontrola úklidu v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání – pro potřebu úklidu jsou na každém patře k dispozici odvětrané úklidové komory s výlevkou a přívodem teplé a studené vody, včetně odtoku vody s prostorem pro uložení úklidových prostředků. V době kontroly uklizeno, čisto.
- Kontrola požadavku na vnitřní prostředí pobytových místností – jednotlivé prostory čisté, bez známek vlhkosti, plísní, teploty sledovány, dodrženy. Malování prostor prováděno postupně tak, aby byl dodržen tříletý interval.
- Kontrola plnění provozních podmínek v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání - rozvrh hodin a přestávek sestaven, předložen. Vyučování probíhá od 08:00 do 15:20 hodin. Škola je také zapojena do akce „Mléko do škol“ a „Ovoce a zelenina do škol“. Ve škole se nachází nápojový automat od firmy COCA-COLA HBC Česko + Slovensko, s.r.o. se sídlem Československá 1329, 19821 Praha 9 – Kyje, IČ: 41189698. Prodávány zde ochucené i neochucené nápoje CAPPY – jablko a pomeranč, NATURA – citron, malina, jemně perlivá. Ve škole je zařízení Waterlogic pro poskytování teplé nebo chlazené pitné vody z vodovodního řádu, pravidelnou výměnu filtrů zajišťuje provozovatel zařízení HK PLUS s.r.o., Selicharova 1422/7, 50012 Hradec Králové. Školní kantýna se ve škole nenachází, školní jídelna je součástí základní školy.
- Kontrola zásobování zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání pitnou vodou – zařízení je napojeno na veřejný vodovod.
- Plnění zákona č.65/2017 (zákaz kouření, prodej alkoholu a tabákových výrobků) - v době kontroly v objektu respektován zákaz kouření, požadované označení umístěno u vstupu do budovy.

Školní družina

Ve škole se nachází školní družina. K dispozici je 5 oddělení školní družiny o kapacitě 130 žáků. Zapsaných je 109 žáků, k dispozici 5 tříd.

- Kontrola požadavků na plochu venkovního pozemku pro pobyt a hry dětí, přestávkový pobyt žáků a pro tělovýchovu a sport u zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání, jeho oplocení a zabezpečení vody stanovené kvality pro údržbu ploch – areál školy je oplocený. Nachází se zde zatravněná část pozemku se dvěma altány a lavičkami, ohništěm. Provozní řád ohniště k dispozici. Hrací prvek mimo provoz, určený k výměně. Údržbu zahrady zajišťují provozní zaměstnankyně školy. V areálu školy se nachází venkovní sportoviště. Je zde víceúčelové hřiště na míčové hry s umělým povrchem, sektor na vrh koulí, hod oštěpem, doskočiště, běžecký ovál. Ve škole se nachází dvě tělocvičny s vybavením. Šatny a hygienické zařízení jsou k dispozici u tělocvičny.

- Plnění povinnosti škol a školských zařízení zpracovat provozní řád – v době kontroly předložen provozní řád školní družiny ze dne 31.03.2021, bez připomínek.
- Kontrola charakteru, čistitelnosti a vhodné světlosti podlahy - podlahy kryty PVC, kobercem, v době kontroly čisté, světlé.
- Kontrola požadavků na prostory pro pobyt žáků v zařízeních a provozovnách pro zájmové vzdělávání - pro potřeby školní družiny slouží 5 tříd. Ve třídách zajištěno přirozené větrání, denní i umělé osvětlení, okna opatřena ochrannými žaluziemi, ovladatelná z podlahy. Ve třídách k dispozici umyvadlo s přívodem tekoucí studené pitné vody.
- Kontrola požadavků na šatny, hygienická zařízení a jejich vybavení v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání – šatna je umístěna při vstupu do školy. Školní družina má vyčleněné dvě šatní koje vybavené věšáky a lavičkami. Větrání zajištěno oknem ovladatelným z podlahy. Školní družina má k dispozici vybavené hygienické zařízení oddělené dle pohlaví.
- Kontrola vybavení školním nábytkem a rozsazení žáků v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání – třídy vybaveny školním nábytkem dle tělesných dispozic žáků. Rozestavení nábytku tak, aby nedocházelo k jednostrannému zatěžování.
- Kontrola osvětlení vnitřních prostor zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání - je zde zajištěno denní osvětlení pomocí oken ovladatelných z podlahy, okna opatřena ochrannými žaluziemi. Dále k dispozici umělé osvětlení pomocí zářivkových svítidel.
- Kontrola dodržení vyhovujících mikroklimatických podmínek v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání – větrání přirozené, vytápění ústřední, teploty sledovány. V době kontroly 21°C.
- Kontrola úklidu v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání – pro potřebu úklidu je k dispozici odvětraná úklidová komora s výlevkou a přívodem teplé a studené vody, včetně odtoku vody, úklidové prostředky jsou umístěny v regálu v rámci úklidové komory.
- Kontrola požadavku na vnitřní prostředí pobytových místností – jednotlivé prostory čisté, bez známek vlhkosti, plísní, teploty sledovány, dodrženy. Malování prostor prováděno postupně tak, aby byl dodržen tříletý interval.
- Kontrola plnění provozních podmínek v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání - provoz školní družiny je v ranních hodinách od 06:30 do 08.00 hodin a v odpoledních hodinách od 11:00 do 16:30 hodin.
- Kontrola zásobování zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání pitnou vodou – zařízení je napojeno na veřejný vodovod.
- Plnění zákona č.65/2017 (zákaz kouření, prodej alkoholu a tabákových výrobků): v době kontroly v objektu respektován zákaz kouření, požadované označení umístěno na budově. Dále se v prostorách neprodává žádný alkohol a tabákové výrobky, rovněž není v prostorách školy žádná reklama na tyto výrobky.

11. Požadavek kontrolujícího na podání písemné zprávy o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou podle § 10 odst. 2 kontrolního řádu:

Kontrolovaná osoba předloží písemnou zprávu o způsobu a termínu odstranění/prevenci zjištěného nedostatku ve lhůtě do: **nepožadováno**

12. Poučení:

Podle § 13 kontrolního řádu námítky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat Krajské hygienické stanici Libereckého kraje se sídlem v Liberci ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námítky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

13. Protokol vyhotoven dne: 04.05.2023 v 10:00 hodin.

14. Protokol obsahuje (počet stránek protokolu, popř. přílohu): 5 stránky
Protokol byl vyhotoven ve 2 stejnopisech.

15. Podpisy kontrolujících:

Bc. Katarína Fedurcová